



3 AC 50Hz 22000V
 SIET': S REZONANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM
 OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ
 UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
 OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
 UZEMNENÍM

DOTKNUTÉ PARCELY:
 STĽP VN229_PH1_9_1: EKN 5670/1
 TS-MORE: EKN 5079/1

LEGENDA:

- PŮVODNÉ VN-22kV VEDENIE PONECHÁ SA
- NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY VN SO-01
- NAVRHOVANÉ OEZ SO-02
- NAPOJENIE OBJEKTU



VYPRACOVAL: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	KONTROLOVAL Jozef Pillár	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ Bernolákova 6, BARDEJOV tel: 0903117791 mail: pzarnovskyy@gmail.com	
STAVEBNÍK: Anna Moreová, Štefánikova 722/55, Bardejov, Slovensko				
MIESTO STAVBY: Bardejov			Č. ZAKÁZKY	08202106
STAVBA: HALA MORE			DÁTUM:	06/2021
OBJEKT: SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY / SO-02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			STUPEŇ:	DPS
SITUÁCIA			FORMÁT:	2A4
			MIERKA:	Č.VÝKRESU 1:1000 02