



Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Spis č.: ŽP 4302/2024

V Bardejove dňa 06.09.2024

V e r e j n á v y h l á š k a

K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Stavebník : Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361

Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice

Stavebník **Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO : 36 599 361** podal dňa 22.03.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu **„BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS – líniová stavba** na pozemkoch parc. č. **C KN 1681/14**, ... vedených na LV č. **11309**, ... – líniová stavba v katastrálnom území **Bardejov**, na ktorú vydalo Mesto Bardejov územné rozhodnutie č. ŽP 4082/2022-Šo zo dňa 16.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2022 a stavebné povolenie č. ŽP 200/2023 – PK zo dňa 18.01.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2024.

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v zmysle § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

„BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba

pre stavebníka **Východoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len "stavebník"), na pozemkoch parc. č. **C KN 1681/14**, ... vedených na LV č. **11309**, ... – líniová stavba v katastrálnom území **Bardejov**.

Stavba obsahuje:

SO 01 – Silnoprádové elektrické rozvody 01

úsek 01 – VN kábel – montáž

úsek 02 – NN kábel – montáž

úsek 03 – NN vedenie – montáž

úsek 04 – NN vedenie – demontáž

PS 01 – Trafostanica TS

úsek 01 – Trafostanica TS – montáž

úsek 02 – Trafostanica TS – demontáž

Ku konaniu sa vyjadrili :

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov – „Bardejov – úprava TS0001 – 0524 STS, parc. č. C KN 1681/14, k. ú. Bardejov“ – stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-BJ1-2024/000113-010-010 zo dňa 19.08.2024: - dodržať podmienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Bardejov – úprava TS0001 – 0524 STS, parc. č. C KN 1681/14, k. ú. Bardejov“ a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov – Záväzné stanovisko č. S/2024/4552/13543 IPV-31-14-2.0/ZS-C22,23-24 zo dňa 05.09.2024: - dodržať podmienky.

Inšpektorát práce v Prešove v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1/ Stavebník nepredložil písomný dokument o **vyhodnotení neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a posúdení rizika**, ktoré vyplývajú z prevádzkových podmienok stavby, čo je v rozpore s § 4, ods. 1 a § 6, ods. 1, písm. c/ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. / 0302 /

2/ Na predmetnú stavbu nebola predložená **správa osoby zodpovednej za projektovanie, montáž a revíziu elektroinštalácie**, ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť voči osobe, ktorá prácu objednala. Predmetná správa nie je súčasťou ani jednej východiskovej OP a OS predloženej stavebníkom, čo je v rozpore s § 13, ods. 1, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6 :/ 2018 / Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Časť 6 – Revízia. /0311/

3/ Na predmetnú stavbu nebol predložený **protokol o stanovení vonkajších vplyvov prostredia** na elektrické zariadenie, čím je zrejmy jednoznačný stav elektrického zariadenia kolaudovaného objektu, rozpor s § 13, ods. 1, ods. 3, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 a prílohy A a prílohy ZA, STN 33 2000-5-51 : 2010 Elektrická inštalácia budov. Časť 5-51 : Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá /0311/

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce

súhlasí

s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce v Prešove v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia.

Inšpektorát práce v Prešove žiada stavebný úrad, o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods.2 stavebného zákona tieto podmienky :

1. Stavba bude užívaná v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

2. Stavebník je **povinný** odstrániť nedostatky v záväznom stanovisku od Inšpektorátu práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov č. S/2024/4552/13543 IPV-31-14-2.0/ZS-C22,23-24 zo dňa 05.09.2024 uvedený v bode 1, 2 a 3.
3. Stavebník **je povinný v lehote do 1 mesiaca** od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia oznámiť príslušnému Inšpektorátu práce odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku č. S/2024/4552/13543 IPV-31-14-2.0/ZS-C22,23-24 zo dňa 05.09.2024 uvedený v bode 1, 2 a 3.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli zistené drobné nedostatky, ktoré sú vyjadrené v záväznom stanovisku od príslušného Inšpektorátu práce Prešov, a ktoré budú odstránené v lehote do 1 mesiaca od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : na konaní neboli vznesené žiadne námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO : 36 599 361 podal dňa 22.03.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS – líniová stavba podľa § 79 stavebného zákona a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..

Stavebný úrad preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zistil, že obsahuje predpísané náležitosti a preto nariadil ústne pojednávanie so stretnutím v podkrovnej zasadačke na MsÚ Bardejov verejnou vyhláškou svojím oznámením listom č. ŽP 4302/2024 zo dňa 23.05.2024, konanie sa uskutočnilo dňa 28.06.2024.

Na konaní dňa 28.06.2024 stavebný úrad zistil, že oznámenie sa ku dňu, kedy mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť nepodarilo riadne doručiť všetkým známym účastníkom konania zvolal doplňujúce kolaudačné konanie so stretnutím v podkrovnej zasadačke na MsÚ Bardejov verejnou vyhláškou svojím oznámením listom č. ŽP 4302/2024 zo dňa 16.07.2024, konanie sa uskutočnilo dňa 16.08.2024.

Pri ústnom pojednávaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba pozostáva z

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody 01

úsek 01 – VN kábel – montáž

úsek 02 – NN kábel – montáž

úsek 03 – NN vedenie – montáž

úsek 04 – NN vedenie – demontáž

PS 01 – Trafostanica TS

úsek 01 – Trafostanica TS – montáž

úsek 02 – Trafostanica TS – demontáž

, ktorá bude užívaná ako líniová stavba. Stavba je schopná bezpečnej a trvalej prevádzky.

Ku konaniu boli vznesené pripomienky dotknutého orgánu od Inšpektorátu práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov – Záväzné stanovisko č. S/2024/4552/13543 IPV-31-14-2.0/ZS-C22,23-24 zo dňa 05.09.2024 uvedený v bode 1, 2 a 3.

Tieto pripomienky boli skordinované a zapracované do podmienok tohto kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené tieto doklady :

- fotokópia stavebného povolenia č. ŽP 200/2023 – PK zo dňa 18.01.2024,
- overená projektová dokumentácia stavebným úradom v stavebnom konaní,
- geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemku p. č. 1681/14 č. 113/2024 zo dňa 07.06.2024,
- zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby zo dňa 22.03.2024,
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného elektrického zariadenia TS0001-0524 Bardejov zo dňa 06.03.2024,
- odborné stanovisko č. S2024/00590/EIC IO/EZ k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického zo dňa 11.03.2024,
- osvedčenie č. S2024/00590/EIC IO/EZ k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického zo dňa 11.03.2024,
- protokol o kusovej skúške blokovej trafostanice vysokého/nízkeho napätia zo dňa 14.12.2023,
- vyhlásenie o parametroch stavebných materiálov,
- osvedčenie o kusovej skúške nízkonapäťového výkonového rozvádzača SR6 DIN1 L W 6/1 P2 zo dňa 21.02.2024,
- protokol o skúške transformátora zo dňa 14.06.2023,
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku zo dňa 15.06.2023,
- stavebný denník.

Vzhľadom na tieto skutočnosti stavebný úrad na základe výsledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a užívanie stavby povolil.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 82 ods. 6 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým na úradných tabuliach a zverejnené na web stránke Mesta Bardejov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Vybavuje : Ing. Peter Kriška

Na vedomie:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov
3. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
4. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. KČaD, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
5. ESTA s. r. o., Hermanovce nad Topľou 200, 094 34 Hermanovce nad Topľou – zhotoviteľ stavby
6. Ing. Marek Guman, Mlynská 31, 042 91 Košice – zodpovedný projektant
7. Ing. Jozef Rohal, Štefánikova 785/90, 085 01 Bardejov
8. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. SM, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
9. Východoslovenská distribučná, a. s, Mlynská 31, 042 91 Košice