



**STAVBA: 9010934 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky - TS**  
**TS0014-0005 IBV Dlhá Lúka**  
**DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA 250kVA**  
**NOVÝ TRANSFORMÁTOR 400kVA, 22000V/400V**

**STAVBA: 9010935 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky - NN**  
**NOVÉ KÁBLOVÉ NN VEDENIE: Kabel NAYY-J 4x150 se 0,6/1kV**

**3 AC 50Hz 22000V**

SIEŤ: S REZONANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM podľa STN EN 50522, čl.3.4.26

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ: UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU  
 OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: UZEMNENÍM

**3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C**

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE:

OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

**LEGENDA:**

- Pôvodné NN VEDENIE VSD a.s. PONECHÁ SA
- Pôvodné DISTRIBUČNÉ NN SKRINE
- NAVRHOVANÁ ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ TRAFOSTANICE
- NAVRHOVANÉ NN VEDENIE
- NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ NN SKRIŇA "Úsek 01 - NN káblové vedenie"
- PLÁNOVANÉ ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE "Úsek 02 - OEZ"
- Pôvodné VVN VZDUŠNÉ VEDENIE VSD a.s.
- Pôvodné VN KÁBLOVÉ VEDENIE VSD a.s.
- Pôvodná KANALIZÁCIA VVS a.s.
- Pôvodný VODOVOD VVS a.s.
- Pôvodný PLYNOVOD SPP a.s.
- Pôvodný ROZVOD SLOVAK TELEKOM a.s.

**VOLNÝ TERÉN**



**POD CESTOU**



VYPRACOVAL: Peter ŽARNOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: Peter ŽARNOVSKÝ	HL. PROJEKTANT: Tomáš Kokinda
STAVEBNÍK: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice		
MIESTO STAVBY: Bardejov, Dlhá Lúka		
STAVBA: 9010934 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky - TS 9010935 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky - NN		
SITUÁCIA		



Peter ŽARNOVSKÝ BARDEJOV +421903117791 pzarnovskyp@gmail.com	
DÁTUM:	05/2023
STUPEŇ:	DUR
FORMÁT:	2A4
MIERKA:	Č. VÝKRESU 1:1000 2