



## ROZHODNUTIE

**Navrhovateľ:** Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361,

**Sídlo:** Mlynská č. 31, 042 91 Košice

Navrhovateľ podal dňa 08.06.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS**“ – **líniová stavba** na pozemok parc. č. **C KN 1681/14** vedený na LV č. **11309** v katastrálnom území **Bardejov**.

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 4082/2022 dňa 12.07.2022. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 05.08.2022 (vrátane).

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdilo a preskúmalo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a posúdilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva v zmysle § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

**„BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba**

**SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody 01**

**úsek 01 - VN kábel - montáž**

**úsek 02 - NN kábel - montáž**

**úsek 03 - NN vedenie - montáž**

## úsek 04 - NN vedenie - demontáž

### PS 01 - Trafostanica TS

#### úsek 01 - Trafostanica TS - montáž

#### úsek 02 - Trafostanica TS - demontáž

pre navrhovateľa **Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 599 361**, so sídlom Mlynská č. 31, 042 91 Košice.

Stavba bude umiestnená na pozemok parc. č. **C KN 1681/14**, ku ktorému má vlastnícke právo **Ing. Jozef Rohal'**, bytom Štefánikova 785/90, 085 01 Bardejov vyplývajúce z LV č. **11309** v katastrálnom území **Bardejov**, a ku ktorému má navrhovateľ iné právo – Zmluva č. 0069/VSD/2022 o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 01.02.2022, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Vo vymedzenom území (pozemok parc. č. C KN 1681/14) bude uskutočnená stavba „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba (ďalej len „líniová stavba“) v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom konaní o umiestnení stavby, ktorú spracovala Východoslovenská distribučná, a. s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Ing. Marek Guman – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 4304\*Z\*A2 – kompletne architektonické a inžinierske služby, Mlynská 31, 042 91 Košice, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bardejov.
2. Líniová stavba bude pozostávať z novej blokovej betónovej 3K+1T trafostanice (ďalej len „TS“), do ktorej bude namontovaný transformátor s inhibovaným olejom určený pre blokovú TS s výkonom 630 kVA. Do TS budú zapojené jestvujúce VN káble. Z novej TS budú napojené jestvujúce vzdušné a káblové NN vedenia.
3. Navrhovateľ, resp. investor je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť **vytýčenie všetkých inžinierskych sietí** za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
4. Pri uskutočňovaní navrhovanej líniovej stavby je navrhovateľ, resp. investor povinný **dodržať ochranné a bezpečnostné pásma** od existujúcich inžinierskych sietí.
5. Prípadné preloženie existujúcich inžinierskych sietí zrealizuje navrhovateľ, resp. investor na vlastné náklady.
6. Ornica a zemina z výkopov bude uskladnená na vlastnom pozemku a použitá na spätné vyrovnanie a úpravu terénu.
7. Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín.
8. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny.
9. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na ochranu osôb na stavenisku.
10. V prípade prekopávky miestnej komunikácie, chodníka, resp. verejného priestranstva je možné práce zahájiť až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, verejného priestranstva príslušným správnym orgánom (prekopávkové povolenie).
11. V prípade zásahu do verejných plôch a komunikácií je navrhovateľ povinný požiadať vlastníkov, resp. správcov o ich zvláštne užívanie a podliehajú samostatnému konaniu na príslušnom správnym orgáne.
12. V prípade, že pri uskutočňovaní líniovej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky a následne k zmene dopravných pomerov, navrhovateľ je povinný požiadať o určenie dočasného dopravného

- značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
13. Počas výstavby dbať na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, resp. komunikácií a chodníkov. Prípadne znečistenie je navrhovateľ povinný odstrániť.
  14. Za škody na susedných nehnuteľnostiach spôsobené výstavbou predmetnej stavby zodpovedá navrhovateľ. Navrhovateľ je povinný dané škody odstrániť a susednú nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je stavebník povinný poskytnúť vlastníčkovi susednej nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
  15. Pri uskutočňovaní líniovej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“) a príslušné slovenské technické normy.
  16. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Všeobecne záväzným nariadením mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
  17. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na líniovú stavbu bude spracovaná v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“).
  18. Podmienkou vydania stavebného povolenia líniovej stavby je splnenie zákonných podmienok a podmienok tohto územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
  19. **Stanoviská, vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :**
    - a) Východoslovenská distribučná, a. s. – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii č. 12270/2022 zo dňa 08.06.2022 – dodržať podmienky.
    - b) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BJ-OSZP-2022/005879-002 zo dňa 10.05.2022:
      1. Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov (ustanovenie § 3 odsek 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody v znení neskorších predpisov).
      2. Stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého okrem iného platí zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť ho, najmä v období rozmnožovania, hniezdzenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
      3. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna). V nevyhnutnom prípade podľa potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreviny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov.
      4. V prípade potreby výrubu drevín preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody.
      5. Pri realizácii stavby použiť len stavebné mechanizmy v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitého prostredia prípadným únikom ropných látok alebo olejov.
      6. Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, výstavbou narušené okolie upraviť.
      7. Počas realizácie výstavby zabrániť šíreniu invázijských druhov rastlín na výstavbou dotknuté a susedné parcely.

- c) Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov - úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č. OU-BJ-OSZP-2022/005976-002 zo dňa 16.05.2022:
1. Druh trafostanice (s inhibovaným alebo ekologickým olejom) musí vyhovovať požiadavkám ochrany životného prostredia.
  2. Zberná vaňa, ktorá bude slúžiť pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora, musí byť hermetická (nepriepustná voči vzniku znečisťujúcich látok, vodotesná). Samotná konštrukcia musí odolávať predpokladanému zaťaženiu.
  3. Na uskutočnenie nových trafostaníc, ktorých súčasťou budú zriadené nádrže znečisťujúcich látok – havarijné zberné vane pre zadržiavanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý je podkladom pre stavebné povolenie podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
  4. Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť ako podklad pre vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
- d) Okresný úrad Bardejov odbor starostlivosti o životné prostredie – Žiadosť o vyjadrenie k trase elektrického vedenia Bardejov – úprava TS0001-0524 STS – stanovisko č. OU-BJ-OSZP-2022/005921-002 zo dňa 23.05.2022:
1. Požiadat' príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predmetnej projektovej dokumentácii podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.
  2. V žiadosti o vyjadrenie uviesť druhy odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.
- e) SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Oblasť Bardejov – Bardejov – úprava TS0001-0524 STS – stanovisko k PD č. SÚCPSK-BJ/264/2022 zo dňa 09.05.2022 – dodržať podmienky.
- f) Krajský pamiatkový úrad, Prešov – záväzné stanovisko č. KPUPO-2022/10444-2/37666/Ha zo dňa 5. mája 2022:
1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- g) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb – Žiadosť o vyjadrenie k trase elektrického vedenia – zaslanie č. CPPO-OTI-2022/001079-312 zo dňa 13.05.2022 – dodržať podmienky.
- h) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry – „Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – stanovisko č. SEMaI-EL13/2-5-789/2022 zo dňa 26.05.2022 – dodržať podmienky.
- i) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod - Bardejov – úprava TS0001-0524 STS – stanovisko č. CS SVP OZ KE 1720/2022/106 zo dňa 5.5.2022 - dodržať podmienky.
- j) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Bardejov - „Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie k trase elektrického vedenia č. 63356/2022/O zo dňa 17.05.2022:
1. pred začatím výkopových prác žiadame vytýčiť trasu verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré zrealizujeme na základe objednávky prác na náklady stavebníka.
  2. ak počas realizácie výkopových prác dôjde k odhaleniu alebo poškodeniu vodovodného alebo kanalizačného potrubia, prípadne zariadení na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, žiadame prizvať zástupcu nášho závodu. Za škody spôsobené na našich vedeniach a zariadeniach

- zodpovedá investor stavby.
3. žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  4. po zrealizovaní stavby žiadame našu spoločnosť prizvať na kolaudačné konanie.
- k) SPP – distribúcia, a. s. - Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0364/2022/Lö zo dňa 9.5.2022 - dodržať podmienky.
- l) Slovak Telekom, a. s. - Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612217169 zo dňa 31.05.2022 – dodržať podmienky.
- m) Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor – Stanovisko k pripravovanému stavebnému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Bardejov – výstavbu blokovej stanice č. OU-BJ-PLO-2022/007656-007 zo dňa 27.06.2022:
1. Poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel možno použiť len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo k zhoršeniu kvality príľahlej poľnohospodárskej pôdy. Stavebný zámer musí byť v súlade s platným územným plánom obce, pokiaľ obec má povinnosť mať spracovaný územný plán.
  2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do realizácie výstavby, najmä pred zaburinením a rastom samo náletu drevín.
  3. Tento súhlas neoprávňuje žiadateľku na zahájenie akejkoľvek stavebnej činnosti na predmetnom pozemku. Je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia, prípadne stavebného povolenia v zlúčenom konaní alebo ohlásenia drobnej stavby. Až po ich vydaní môže byť zahájená stavebná činnosť.
  4. Keďže ide o záber poľnohospodárskej pôdy, ktorý nepresahuje výmeru 1000 m<sup>2</sup> a pozemok sa k 1.1.1990 nachádza v zastavanom území obce, toto stanovisko je vydané v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 písm. b) ods. 3 a § 16 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  5. Vykonať skrývku humusového horizontu odnímanej poľnohospodárskej pôdy v termíne do začatia stavebných prác z parcely C KN č. 1681/14 z výmery 0-00-15 ha, z fyziologickým účinnou hĺbkou 30 cm, v množstve 4,5 m<sup>3</sup> a túto pôdu na vlastné náklady rozvieť a rozmiestniť na nezastavanú časť parcely č. C KN č. 1681/14 v katastrálnom území Bardejov.
  6. Za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v KN podľa § 3 ods. 2 uvedeného zákona požiada vlastník (investor) Okresný úrad Bardejov - katastrálny odbor o vykonanie zmeny druhu pozemku na ostatnú plochu, prípadne zastavanú plochu, po predložení geometrického plánu a tohto stanoviska (pred realizáciou výstavby) alebo potvrdenia o pridelení súpisného čísla na stavbu, geometrického plánu a tohto stanoviska (po realizácii výstavby).
- n) Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov - úprava TS0001-0524 STS“ – súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona č. OU-BJ-OSZP-2022/009294-002 zo dňa 12.08.2022:
1. Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu príslušného správneho orgánu štátnej vodnej správy.
  2. Rešpektovať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-BJ-OSZP-2022/005976-002 zo dňa 16.05.2022 vydaného k predmetnej stavbe podľa ustanovenia § 28 vodného zákona, ktoré Vám bolo doručené.
  3. Pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité škodlivé látky, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
  4. Pri uskutočňovaní predpokladanej stavby uskutočniť všetky realizované kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru povrchovej vody a stav útvaru podzemnej vody.
  5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok

možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽPSR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).

6. Stavenisko musí splňať ustanovenie § 43i ods. 3 stavebného zákona.

Pripomienky a námietky účastníkov konania: neboli vznesené.

**Toto rozhodnutie, v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

**Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.**

### O d ô v o d n e n i e

Dňa 08.06.2022 podal navrhovateľ na tunajší úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie stavby „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba na pozemok parc. č. C KN 1681/14 vedený na LV č. 11309 v katastrálnom území Bardejov.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby boli predložené tieto doklady: 2x projektová dokumentácia; správny poplatok vo výške 100,- eur; zmluva č. 0069/VSD/2022 o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodového zariadenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Ďalej boli doložené tieto rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov: Východoslovenská distribučná, a. s. – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 12270/2022 zo dňa 08.06.2022; Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BJ-OSZP-2022/005879-002 zo dňa 10.05.2022; Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov - úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č. OU-BJ-OSZP-2022/005976-002 zo dňa 16.05.2022; Okresný úrad Bardejov odbor starostlivosti o životné prostredie – Žiadosť o vyjadrenie k trase elektrického vedenia Bardejov – úprava TS0001-0524 STS – stanovisko č. OU-BJ-OSZP-2022/005921-002 zo dňa 23.05.2022; SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Oblasť Bardejov – Bardejov – úprava TS0001-0524 STS – stanovisko č. SÚCPSK-BJ/264/2022 zo dňa 09.05.2022; Krajský pamiatkový úrad, Prešov – záväzné stanovisko č. KPUPO-2022/10444-2/37666/Ha zo dňa 5. mája 2022; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb – Žiadosť o vyjadrenie k trase elektrického vedenia – zaslanie č. CPPO-OTI-2022/001079-312 zo dňa 13.05.2022; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry - Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – stanovisko č. SEMaI-EL13/2-5-789/2022 zo dňa 26.05.2022; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod - Bardejov – Úprava TS0001-0524 STS – stanovisko č. CS SVP OZ KE 1720/2022/106 zo dňa 5.5.2022; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Bardejov - „Bardejov – úprava TS0001-0524 STS“ – vyjadrenie k trase elektrického vedenia č. 63356/2022/O zo dňa 17.05.2022; SPP – distribúcia, a. s. - Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0364/2022/Lö zo dňa 9. 5. 2022; Slovak Telekom, a. s. - Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612217169 zo dňa 31.05.2022; Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor – Stanovisko k pripravovanému stavebnému zámeru

na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Bardejov – výstavbu blokovej stanice č. OU-BJ-PLO-2022/007656-007 zo dňa 27.06.2022; Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie – „Bardejov - úprava TS0001-0524 STS“ – súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona č. OU-BJ-OSZP-2022/009294-002 zo dňa 12.08.2022. Tieto doklady a stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia, ako aj projektovú dokumentáciu preskúmal stavebný úrad a zistil, že návrh obsahuje predpísané náležitosti, ktoré ustanovuje § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Na základe posúdenia návrhu stavebný úrad oznámil v zmysle § 36 stavebného zákona začatie územného konania, ktoré bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 4082/2022 zo dňa 12.07.2022. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 05.08.2022 (vrátane).

Ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a jej umiestnenie je v súlade so schváleným Územným plánom mesta Bardejov a so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### *P o u č e n i e*

**Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.**

**Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**

**Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v miestne obvyklým, na úradných tabuliach a súčasne zverejnené na webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**MUDr. Boris Hanuščák**  
**primátor mesta**

Vyvesené : .....

Zvesené : .....

Vybavuje : JUDr. Zuzana Šothová

Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik

slavomir.kmecik@bardejov.sk

## Na vedomie:

1. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
2. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 11, 080 01 Prešov
7. SVP, š. p., Odštepny závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
9. VVS, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Ľubomír Duhaň, Pri Hati 1, 040 01 Košice
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
15. Telefónika O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 085 01 Bratislava
16. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
17. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
18. Východoslovenská distribučná, a.s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Ing. Marek Guman, Mlynská 31, 042 91 Košice – zodpovedný projektant