



Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Spis. č.: ŽP 3230/2022-PK

V Bardejove dňa 02.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

**Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská č. 31, 040 01 Košice
v z. Ing. Adrián Knap, Ťačevská 23, 085 01 Bardejov**

Navrhovateľ podal dňa 22.03.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 4757/57, 4754/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, E KN 2619/3, 5615/9, 2623/1, 2605/10, ... – líniová stavba v katastrálnom území Bardejov.

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 3230/2022 zo dňa 14.04.2022. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 20.05.2022 (vrátane).

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdilo a preskúmalo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a posúdilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva v zmysle § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – líniová stavba

SO 01 – VN Prípojka

SO 02 – Nová DTS KIRA

SO 03 – Rozšírenie distribučnej NN sústavy

SO 04 – Odberné elektrické zariadenie (OEZ)

pre navrhovateľa **Východoslovenská distribučná, a. s.**, Mlynská č. 31, 040 01 Košice, v z. Ing. **Adrián Knap**, Ťačevská 23, 085 01 Bardejov.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. **C KN 4757/57, 4754/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, E KN 2619/3, 5615/9, 2623/1, 2605/10, ...** – **líniová stavba** v katastrálnom území **Bardejov**.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Vo vymedzenom území (pozemky parc. č., C KN 4757/57, 4754/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, E KN 2619/3, 5615/9, 2623/1, 2605/10,...) bude uskutočnená líniová stavba „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – líniová stavba v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom konaní, ktorú spracoval Ing. Peter Žarnovský – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 4539*Z*A2, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bardejov.
2. Stavba bude pozostávať z novej VN-22 kV prípojky, novej distribučnej trafostanice, nového distribučného NN vedenia a odberného elektrického zariadenia v Bardejove, zahradkárskej osade KIRA.
3. Nová VN-22 kV (SO 01) prípojka je káblom uložená v zemi. Na pôvodnom stĺpe VN459_9 sa osadí nový úsekový odpínač s káblovým zvodom so zvodičom prepätia. Stĺp sa uzemní s odporom uzemnenia maximálne 4,24 ohm. Do zeme sa uloží nové káblové VN-22 kV vedenie, ktorým sa napojí nová distribučná trafostanica DTS KIRA. Nové VN káble sa uložia do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou. Kábel sa uloží s minimálnym krytím 1 m. Pod cestou sa kábel uloží do chráničky HDPE 200. Do káblovej ryhy sa spoločne uloží elektronická telekomunikačná vrstva HDPE trúbkami. Vzďialenosť medzi silovým káblom a telekomunikačnou vrstvou bude minimálne 0,1 m.
4. Nová trafostanica DTS KIRA (SO 02) typu ZPUE S.A., typ Mzb1 22/630 „Stanica A3, VN p. skrina, NN-7,910A, s mer.“ sa osadí do novej polohy. Nová trafostanica bude ako koncová stanica. Uzemnenie trafostanice bude spoločné pre VN a NN s odporom uzemnenia maximálne 2 ohm. Transformátor bude 100 kVA.
Pôvodný stav : V lokalite KIRA Bardejov je pôvodné vzdušné NN vedenie na betónových stĺpoch NN siete so vzdušným rozvodom vodičmi AlFe. Pôvodné vzdušné vedenie sa ponechá.
Navrhovaný stav (SO 03) : Z rozvádzača NN novej DTS KIRA sa na pôvodnom stĺpe NN 21 napojí pôvodné vzdušné NN vedenie káblom NAYY-J 4 x 150 sm. Na pôvodnom stĺpe NN 21 napojí nové NN vedenie káblom „Vodic izol. NFA2X 4 x 120 mm 0,6/1kV, (KZM 10161719)“. Nové vzdušné vedenie bude na betónových stĺpoch EPV10,5, so samostatným betónovým základom. Na stĺpoch sa osadia nové prípojkové skrinky SPP1/2 pre 2 odberateľov. Na novom stĺpe NN27 bude osadená skrinka SPP10, z ktorej sa napoja nové rozvádzače spoločných meraní 3RE pre 3 odberateľov a 5RE pre 5 odberateľov. Nové vzdušné NN vedenie sa ukončí na novom stĺpe NN33 (2xEPV10,5/10). Na novom stĺpe NN26, NN31 a NN33 bude uzemnenie vodiča PEN. Na stĺpe NN33 bude obmedzovač prepätia NN. Nové NN káble sa uložia do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou. Kábel sa uloží s minimálnym krytím 1m pod cestou a 0,7 m vo voľnom teréne. Pod cestou sa káble uložia do HDPE 110 chráničky. Do káblovej ryhy sa spoločne uloží elektronická telekomunikačná vrstva HDPE trúbkami. Vzďialenosť medzi káblom, silovým káblom a telekomunikačnou vrstvou bude minimálne 0,1 m.
5. Nové objekty v lokalite Bardejov Kira sa napoja na elektrickú energiu z nových rozvádzačov merania (SO 04) odberného elektrického zariadenia. Nové rozvádzače merania RE sa napoja z nového distribučného vedenia cez prípojkové skrinky SPP. Nové rozvádzače merania sa napoja novým káblom NAYY-J 4x25mm² resp. NAYY-J 4x50mm². Kábel sa uloží do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou. Kábel bude uložený s minimálnym krytím 1 m. Istenie rozvádzača merania RE bude poistkou ln=32A v distribučných skriniach SR. Pre odberné miesto bude 1 skriňa merania pre jedného odberateľa. Skriňa merania bude osadená na verejne prístupnom mieste.
6. Navrhovateľ, resp. investor je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť **vytýčenie všetkých inžinierskych sietí** za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.

7. Pri uskutočňovaní navrhovanej líniovej stavby je navrhovateľ, resp. investor povinný ***oddržať ochranné a bezpečnostné pásma*** od existujúcich inžinierskych sietí.
8. Prípadné preloženie existujúcich inžinierskych sietí zrealizuje navrhovateľ, resp. investor na vlastné náklady.
9. Ornica a zemina z výkopov bude uskladnená na vlastnom pozemku a použitá na spätné vyrovnanie a úpravu terénu.
10. Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín.
11. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny.
12. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na ochranu osôb na stavenisku.
13. V prípade prekopávky miestnej komunikácie, chodníka, resp. verejného priestranstva je možné práce zahájiť až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, verejného priestranstva príslušným správnym orgánom (prekopávkové povolenie).
14. V prípade zásahu do verejných plôch a komunikácii je navrhovateľ povinný požiadať vlastníkov, resp. správcov o ich zvláštne užívanie a podliehajú samostatnému konaniu na príslušnom správnom orgáne.
15. V prípade, že pri uskutočňovaní líniovej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky a následne k zmene dopravných pomerov, navrhovateľ je povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
16. Počas výstavby dbať na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, resp. komunikácii a chodníkov. Prípadne znečistenie je navrhovateľ povinný odstrániť.
17. Za škody na susedných nehnuteľnostiach spôsobené výstavbou predmetnej stavby zodpovedá navrhovateľ. Navrhovateľ je povinný dané škody odstrániť a susednú nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je stavebník povinný poskytnúť vlastníčkovi susednej nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
18. Pri uskutočňovaní líniovej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“) a príslušné slovenské technické normy.
19. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Všeobecne záväzným nariadením mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
20. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na líniovú stavbu bude spracovaná v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“).
21. Podmienkou vydania stavebného povolenia líniovej stavby je splnenie zákonných podmienok a podmienok tohto územného rozhodnutia.
22. **Stanoviská, vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :**
 - a) Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti o zriadenie vecného bremena č. 978/2021 zo dňa 16.07.2021 – dodržať podmienky.
 - b) Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti o vyjadrenie k vzdušnému elektrickému vedeniu č. 978/2021 zo dňa 07.04.2021 – dodržať podmienky.
 - c) Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti k vyjadreniu vzdušného vedenia č. 978/2021 zo dňa 16.07.2021 – dodržať podmienky.

d) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ - vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č. OU-BJ-OSZP-2022/006901-002 zo dňa 22.06.2022:

1. Pri uskutočňovaní stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
2. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie §39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
4. Druh trafostanice (s inhibovaným alebo ekologickým olejom) musí vyhovovať požiadavkám ochrany životného prostredia.
5. Zberná vaňa, ktorá bude slúžiť pre zadržiavanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora, musí byť hermetická (nepriepustná voči vzniku znečisťujúcich látok, vodotesná). Samotná konštrukcia musí odolávať predpokladanému zaťaženiu. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.

e) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – vyjadrenie č. OU-BJ-OSZP-2022/006877-002 zo dňa 13.06.2022 :

1. Pri uskutočnení predmetnej stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením.
 2. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
 3. Dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu podľa §14 zákona o odpadoch.
 4. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
 5. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
 6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri realizácii predmetnej stavby nakladať s nimi v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území SR podľa § 26 zákona o odpadoch.
 7. V prípade skladovania výkopovej zeminy je pôvodca odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 8. V prípade využívania odpadov na spätné zasypávanie je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad v sídle kraja) o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
 9. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklady o zabezpečení zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby (t. j. vážne lístky, príjmové doklady, faktúry).
- f) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA, VN, DTS, NN, OEZ, parc. č. C KN 4757/57, 4854/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, k. ú. Bardejov“ – stanovisko na účely územného konania č. ORHZ-BJI-2022/000209-004 zo dňa 07.06.2022 – dodržať podmienky.

- g) Východoslovenská distribučná, a. s. – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 2407/2021/ zo dňa 22.02.2021 – dodržať podmienky. Predĺženie platnosti vyjadrenia VSD, a. s. č. NPP/7462/2022 zo dňa 19.07.2022.
- h) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky - Oznámenie o začatí územného konania – stanovisko – zaslanie č. CPPO-OTI-2022/001079-270 zo dňa 02.05.2022 – dodržať podmienky.
- i) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny – žiadosť o vyjadrenie k PD stavby „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ pre účely územného konania č. OU-BJ-OSZP-2022/006852-002 zo dňa 13.06.2022:
1. Stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého okrem iného platí aj zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť ho, najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
 2. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna). V nevyhnutnom prípade potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreviny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov.
 3. V prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody.
 4. Pri realizácii stavby použiť len stavebné mechanizmy v bezporuchovom stave, tak aby nedošlo k znečisteniu okolitého prostredia prípadným únikom ropných látok alebo olejov.
 5. Počas realizácie stavby zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín na výstavbou dotknuté a susedné parcely.
 6. Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, výstavbou narušené okolie upraviť.
 7. Pri úpravách výstavbou narušeného okolitého terénu nevysádzať invázne druhy drevín.

Pripomienky a námietky účastníkov konania : neboli vznesené.

Toto rozhodnutie, v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 22.03.2022 podal navrhovateľ na Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie stavby „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 4757/57, 4754/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, E KN 2619/3, 5615/9, 2623/1, 2605/10, ... – líniová stavba v katastrálnom území Bardejov.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené tieto doklady: Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti o zriadenie vecného bremena č. 978/2021 zo dňa 16.07.2021 – dodržať podmienky; Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti o vyjadrenie k vzdušnému elektrickému vedeniu č. 978/2021 zo dňa 07.04.2021 – dodržať podmienky; Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku – Odpoveď k žiadosti o vyjadrenie vzdušného vedenia č. 978/2021 zo dňa 16.07.2021 – dodržať podmienky; Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ - vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č.

OU-BJ-OSZP-2022/006901-002 zo dňa 22.06.2022; Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – vyjadrenie č. OU-BJ-OSZP-2022/006877-002 zo dňa 13.06.2022; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove – „Záhradky, chaty Bardejov KIRA, VN, DTS, NN, OEZ, parc. č. C KN 4757/57, 4854/3, 4758/29, 6270/2, 4765/1, 4765/15, 4765/16, 4765/4, 4765/17, k. ú. Bardejov“ – stanovisko na účely územného konania č. ORHZ-BJ1-2022/000209-004 zo dňa 07.06.2022 – dodržať podmienky; Východoslovenská distribučná, a. s. – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 2407/2021/ zo dňa 22.02.2021 – dodržať podmienky. Predĺženie platnosti vyjadrenia VSD, a. s. č. NPP/7462/2022 zo dňa 19.07.2022; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky - Oznámenie o začatí územného konania – stanovisko – zaslanie č. CPPO-OTI-2022/001079-270 zo dňa 02.05.2022 – dodržať podmienky; Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny – žiadosť o vyjadrenie k PD stavby „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ pre účely územného konania č. OU-BJ-OSZP-2022/006852-002 zo dňa 13.06.2022.

Tieto doklady a stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia, ako aj projektovú dokumentáciu preskúmal stavebný úrad a zistil, že návrh obsahuje predpísané náležitosti, ktoré ustanovuje § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Na základe posúdenia návrhu stavebný úrad oznámil v zmysle § 36 stavebného zákona začatie územného konania, ktoré bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 3230/2022 zo dňa 14.04.2022. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 20.05.2022 (vrátane).

Ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a jej umiestnenie je v súlade so schváleným Územným plánom mesta Bardejov a so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z..

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradných tabuliach a súčasne na webovom sídle Mesta Bardejov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Vyvesené :

Zvesené :

Vybavuje : Ing. Peter Kriška

Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik

slavomir.kmecik@bardejov.sk

Na vedomie:

1. Ing. Adrián Knap, Ťačevská 23, 085 01 Bardejov – splnomocnenec v zastúpení VSD – distribúcia, a. s.,
2. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. KČaD a SM, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,
3. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
4. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov,
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov,
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov,
8. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov,
9. Východoslovenská distribučná, a. s, Mlynská 31, 042 91 Košice,
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov,
11. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov.